

PLANTA BAIXA PVTO SUPERIOR

Área do pavimento : 468,73m²
Área total da edificação : 882,52m²
Escala: 1 : 50

Obs.: "Os tipos e as propriedades dos materiais de acabamento, de revestimento, de decoração e de tratamento termo-acústico utilizados estão de acordo com a IN 018"

DETALHE 1

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS

PAREDE	1	AVENARIA / PINTURA ACRILICA
	2	GESSO ACARTONADO / PINTURA
PISO	1	PISO VINÍLICO
	2	PISO CERÂMICO
	3	PISO CIMENTADO
FORRO	1	LAJE / PINTURA ACRILICA
	2	FORRO GESSO
	3	FORRO FIBRA MINERAL

TABELA DE ESQUADRIAS PVTO SUPERIOR

COD	TIPO	LARGURA	ALTURA	PARAPEITO	MATERIAL
J1	Janela maxim-ar	200	60	150	Alumínio e Vidro
J2	Janela de correr 2 folhas	100	60	150	Alumínio e Vidro
J3	Janela maxim-ar	60	60	150	Alumínio e Vidro
J4	Janela maxim-ar	100	195	50	Alumínio e Vidro
J5	Janela maxim-ar	547	195	50	Alumínio e Vidro
J6	Janela de correr 4 folhas	290	130	90	Alumínio e Vidro
J7	Janela de correr 2 folhas	160	130	90	Alumínio e Vidro
J8	Janela de correr 4 folhas	245	130	90	Alumínio e Vidro
J9	Janela maxim-ar	105	60	150	Alumínio e Vidro
J5	Janela maxim-ar	547	195	50	Alumínio e Vidro
P1	Porta de abrir	86	210	-	Madeira
P2	Porta de correr	86	210	-	Madeira
PJ1	Porta de correr 4 folhas	300	210	-	Alumínio e Vidro



CORTE ESQUEMÁTICO - INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
ESC: 1/50



VISTA FRONTAL - GUARDA CORPO - SACADA
ESC: 1/25

DETALHE GUARDA CORPO - SACADA
ESC: 1/25

DETALHE 1

LEGENDA



- PLACA FOTOLUMINESCENTE COM/SEM SETA, INDICATIVA DE SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL
- PLACA LUMINOSA, BLOCO AUTÔNOMO COM/SEM SETA INDICATIVA DE SINALIZAÇÃO P/ ABANDONO DE LOCAL
- PLACA INDICATIVA DO PAVIMENTO
- PLACA A 1,70m DO PISO COM A PLANTA DE EMERGÊNCIA EXTERNA
- PLACA A 1,70m DO PISO COM A PLANTA DE EMERGÊNCIA INTERNA
- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM BLOCO AUTÔNOMO, LÂMPADAS LED DE 9 w. A PROVA DE EXPLOSÃO E TEMP. RESISTÊNCIA AO FOGO = 70º C/H. DE PAREDE À 2,00 DO PISO
- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM BLOCO AUTÔNOMO, 2 FARÓIS DE LED 16 w. A PROVA DE EXPLOSÃO E TEMP. RESISTÊNCIA AO FOGO = 70º C/H. DE PAREDE À 3,00 DO PISO
- EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO - 4kg - PQS (COM SINALIZAÇÃO/SEM SINALIZAÇÃO)
- TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO DO SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO.
- HP - HIDRANTE DE PREDIAL (CAIXA PARA ABRIGO DA MANGUEIRA).
- HR - HIDRANTE DE RECALQUE (PASSEIO).
- **ACIONADOR MANUAL - SISTEMA DE ALARME, INSTALADO A 1,20m DO PISO ACABADO**
- **AVISADOR VISUAL - SISTEMA DE ALARME, INSTALADO A 2,20m DO PISO ACABADO**
- **CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO**
- **ELETRODUTO RÍGIDO PARA CIRCUITOS DO ALARME**
- **CAIXA DE PASSAGEM PARA CIRCUITOS DO ALARME DE INCÊNDIO**
- TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA/PLACA DE ABANDONO

QUADRO DE ÁREAS

Descrição	Existente	Ampliar	Total
Pavimento térreo	302,08 m²	111,71 m²	413,79 m²
Pavimento superior	357,02 m²	111,71 m²	468,73 m²
TOTAL	659,01 m²	223,42 m²	882,52 m²

PLANTA DE SITUAÇÃO
ESC: 1/1000

Aprovações:

OBS:
1- **Alterações de Projeto devem ser previamente aprovadas junto ao Corpo de Bombeiros Militar - CBMSC.**
2- **Prever disjuntor específico para teste de central de alarme.**
3- **Prever disjuntor específico para teste da iluminação** de emergência e placa de abandono.
4- "Os tipos e as propriedades dos materiais de acabamento, de revestimento, de decoração e de tratamento termo-acústico utilizados estão de acordo com a IN 018"
5- Esta edificação não fará uso de gás GLP
6- **Deverá atender a exigência de brigada de incêndio, conforme IN 001 e IN 028.**

MODALTEC ENGENHARIA LTDA - ME
Crea-SC Nº 127.959-0
Rua Leoberto Leal Nº 150 - Bairro São Vicente - Herval d' Oeste - SC
(49) 3522 6663 (Fixo)

Observações:
Qualquer alteração deverá ser autorizada pelo responsável técnico do projeto
Dimensões em centímetros (cm), diferenças entre as cotas e medidas, prevalecem as cotas
É indispensável consultar os projetos complementares
Direitos autorais reservados, conforme Lei Federal 9.610/98, ART 70º, itens X e XI ART 1º

Obra:
AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDÓPOLIS/SC
Rua 31 de Março - Centro - Lacerdópolis/SC

Autor do projeto:
Eng. civil Dieison Ramos Glasenapp
CREA/SC nº 58.024-5

Proprietário:
MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS
CNPJ nº 82.939.471/0001-24

Conteúdo: Planta baixa superior, Corte esquemático, Det. guarda corpo sacada, Planta de situação/Legendas.
Referência: PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
Área total: 882,52 m²
Escalas: Indicadas
Data: Maio/2019
Desenho: Rodnei
Prancha: 01/05