

Obs.: "Os tipos e as prcpriedades dos materiais de acabamento, de revestimento, de decoração e de tratamento termo-acústico utlizados estão de acordo com a IN 018"

QUADRO DE ÁREAS

Descrição	Existente	Ampliar	Total
Pavimento térreo	302,08 m²	111,71 m²	413,79 m²
Pavimento superior	357,02 m²	111,71 m²	468,73 m²
TOTAL	659,01 m²	223,42 m²	882,52 m²

TABELA DE ESQUADRIAS PVTO SUPERIOR

COD	TIPO	LARGURA	ALTURA	PARAPEITO	MATERIAL
J1	Janela maxim-ar	200	60	150	Alumínio e Vidro
J2	Janela de correr 2 folhas	100	60	150	Alumínio e Vidro
J3	Janela maxim-ar	60	60	150	Alumínio e Vidro
J4	Janela maxim-ar	100	195	50	Alumínio e Vidro
J5	Janela maxim-ar	547	195	50	Alumínio e Vidro
J6	Janela de correr 4 folhas	290	130	90	Alumínio e Vidro
J7	Janela de correr 2 folhas	160	130	90	Alumínio e Vidro
J8	Janela de correr 4 folhas	245	130	90	Alumínio e Vidro
J9	Janela maxim-ar	105	60	150	Alumínio e Vidro
J5	Janela maxim-ar	547	195	50	Alumínio e Vidro
P1	Porta de abrir	86	210	-	Madeira
P2	Porta de correr	86	210	-	Madeira
PJ1	Porta de correr 4 folhas	300	210	-	Alumínio e Vidro

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS

PAREDE	1	AVENARIA / PINTURA ACRILICA
	2	GESSO ACARTONADO / PINTURA
PISO	1	PISO VINÍLICO
	2	PISO CERÂMICO
	3	PISO CIMENTADO
FORRO	1	LAJE / PINTURA ACRILICA
	2	FORRO GESSO
	3	FORRO FIBRA MINERAL

PLANTA BAIXA PVTO TÉRREO

Área do pavimento : 413,79m²
Área total da edificação : 882,52m²
Escala: 1 : 50

LEGENDA

- PLACA FOTOLUMINESCENTE COM/SEM SETA, INDICATIVA DE SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL.
- PLACA LUMINOSA, BLOCO AUTÔNOMO COM/SEM SETA INDICATIVA DE SINALIZAÇÃO P/ ABANDONO DE LOCAL
- PLACA INDICATIVA DO PAVIMENTO
- PLACA A 1,70m DO PISO COM A PLANTA DE EMERGÊNCIA EXTERNA
- PLACA A 1,70m DO PISO COM A PLANTA DE EMERGÊNCIA INTERNA
- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM BLOCO AUTÔNOMO, LÂMPADAS LED DE 9 w; A PROVA DO EXPLOSÃO E TEMP. RESISTÊNCIA AO FOGO + 70° CIN. DE PAREDE A 2,00 DO PISO
- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM BLOCO AUTÔNOMO, 2 FAROIS DE LED 18 w; A PROVA DO EXPLOSÃO E TEMP. RESISTÊNCIA AO FOGO + 70° CIN. DE PAREDE A 3,00 DO PISO
- PQS (6kg) EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO - 4Kg - **PQS** (COM SINALIZAÇÃO/SEM SINALIZAÇÃO).
- TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO DO SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO.
- **HP** - HORANTE DE PRECAL (CAIXA PARA ABRIGO DA MANGUEIRA)
- **HR** - HORANTE DE RECALQUE (PASSEIO).
- **ACIONADOR MANUAL - SISTEMA DE ALARME, INSTALADO A 1,20m DO PISO ACABADO**
- **AVISADOR VISUAL - SISTEMA DE ALARME, INSTALADO A 2,20m DO PISO ACABADO**
- **CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO**
- **ELETRODUTO RÍGIDO PARA CIRCUITOS DO ALARME**
- **CAIXA DE PASSAGEM PARA CIRCUITOS DO ALARME DE INCÊNCIO**
- TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA/PLACA DE ABANDONO

Aprovações:

OBS:
1- Alterações de Projeto devem ser previamente aprovadas junto ao Corpo de Bombeiros Militar - CBMSC.
2- Prever disjuntor específico para teste de central de alarme.
3- Prever disjuntor específico para teste da iluminação de emergência e placa de abandono.
4- "Os tipos e as propriedades dos materiais de acabamento, de revestimento, de decoração e de tratamento termo-acústico utilizados estão de acordo com a IN 018"
5- Esta edificação não fará uso de gás GLP
6- Deverá atender a exigência de brigada de incêndio, conforme IN 001 e IN 028.

MODALTEC ENGENHARIA LTDA - ME
Crea-SC Nº 127.859-0
Rua Leoberto Leal Nº 150 - Barro São Vicente - Herval d' Oeste - SC
(49) 3522 6663 (Fixo)

Observações:
Qualquer alteração deverá ser autorizada pelo responsável técnico do projeto
Dimensões em centímetros (cm), diferenças entre as cotas e medidas, prevalecem as cotas
É incispensável consultar os projetos complementares
Direiros autorais reservados, conforme Lei Federal 9.610/98, ART 70º, itens X e XI ART 1º

Obra
AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDÓPOLIS/SC
Rua 31 de Março - Centro - Lacerdópolis/SC

Autor do projeto:
Eng. civil Dieison Ramos Glasenapp
CREA/SC nº 58.024-5

Conteúdo:
Planta baixa térreo, Corte B B, Det. Barriete Logenda.

Área total: 882,52 m²
Escalas: Indicadas

Referência:
PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

Prancha
02/05

Proprietário:
MUNICIPIO DE LACERDÓPOLIS
CNPJ nº 82.930.477/0001-24

Data: Maio/2019
Desenho: Rodnei