

ANEXO O
Formulário para consulta técnica externa ou requerimento



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

FORMULÁRIO PARA CONSULTA TÉCNICA EXTERNA OU REQUERIMENTO

Obs.: A consulta técnica e o requerimento são dois instrumentos utilizados pelo público externo para obter resposta do CBMSC acerca de dúvidas ou problemas relacionados à segurança contra incêndio e pânico. A consulta técnica tem por objetivo obter uma resposta do CBMSC sobre questões gerais relacionadas às normas em vigor ou a aplicação de determinados casos concretos às normas. O requerimento se destina a obter uma resposta específica sobre um problema de determinado projeto ou vistoria (geralmente solicitações de dispensa e/ou adequação). A consulta técnica deve ser direcionada à Seção de Atividades Técnicas com circunscrição sobre a edificação (em caso de edificação específica) ou do local de domicílio do solicitante (em caso de consulta genérica). O requerimento deve ser direcionado sempre à Seção de Atividades Técnicas com circunscrição sobre a edificação.

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---|
| [X] REQUERIMENTO | [] CONSULTA TÉCNICA À SAT | [] OBM destinatária: |
| Data: 10/09/2019 | Processo 59471 (protocolo) | PRE da edificação (se houver): não existe |
| Solicitante: DIEISON RAMOS GLASENAPP | | |

| | |
|-------------------------|--|
| Telefone: 49 9 99389692 | E-mail: modaltecengenharia@gmail.com |
|-------------------------|--|

| | | | |
|------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|
| [] Proprietário | [X] Responsável Técnico | [] Responsável pelo uso | [] Procurador |
|------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|

Identificação da edificação e/ou área de risco (não preencher se a consulta não se referir a uma edificação específica):

| | |
|--|----------------------------------|
| Logradouro: Rua 31 de Março esquina com a Rua Afonso Perin | Nº: 1050 |
| Bairro: Centro | Cidade: Lacerdópolis |
| CEP: 89660-000 | |
| Complemento: Edificação existente anterior a 2013 | Referência: prefeitura municipal |

Observações sobre a área objeto da consulta: edificação com dois pavimentos sede da prefeitura municipal

Descrição da consulta/requerimento:

Trata-se da edificação sede da prefeitura municipal em dois pavimentos e área existente de 659,01 m², sem PPCI aprovado; executada e ocupada em período anterior a 2013, sendo atualmente objeto de intervenção a REFORMA de 304,26 m² do pavimento superior, com ajustes de leiaute, substituição de divisórias, forros, esquadrias e revestimentos de pisos; bem como AMPLIAÇÃO de 223,42 m² compreendendo a garagem no térreo e ampliação da sala do prefeito, copa e arquivo do pavimento superior. A área existente do pavimento térreo tem previsão de intervenção de reforma apenas a substituição de revestimentos de pisos do hall de entrada e calçadas externas. A área total com ampliação é de 882,52 m².

1.0 - Com base no parágrafo único do artigo 37 da IN005; requeremos o enquadramento da parte já construída da edificação, cujo objeto é a reforma no térreo e superior; na condição de edificação existente e ocupada em data **"anterior a 2013"**, conforme demonstra declaração em anexo do atual prefeito e foto digital da placa de inauguração à época da construção da sede, qual seja 11/11/1987; isto como prerrogativa para as dispensas, reduções ou compensação de sistemas preventivos de incêndio, no que couber conforme justificativa e instruções normativas aplicáveis.

2.0 - Com base no artigo 42 da IN005; requeremos para a escada interna existente, integrante da rota de saída de emergência:



| |
|---|
| <p>- Aprovar a escada com o dimensionamento e geometria dos degraus e patamares apresentados no projeto da maneira em que se encontram atualmente construídos; especialmente a condição de degraus em leque nos patamares intermediários;</p> <p>- Aprovar a escada com o revestimento de piso com granito polido, ou seja, incombustível, mas sem laudo para a condição de antiderrapante; tendo como medida compensatória a instalação de fitas adesivas antiderrapantes nos degraus;</p> <p>Salientamos que a escada como rota de fuga do pavimento superior permite acesso direto e desimpedido ao hall do pavimento térreo, com saída em nível para a rua. Os corrimãos e guarda-corpo existentes serão substituídos, em atendimento as normas de segurança e também NBR 9050/15 de acessibilidade. Para adequação da geometria seria imperativa a demolição da referida escada existente.</p> <p>3.0 - Com o acréscimo de área devido as ampliações faz-se necessário a instalação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPCDA), por meio de captores, condutores e aterramento.</p> <p>Apresentamos em anexo o cálculo da avaliação do risco de exposição da edificação, do que resultou ser possível o responsável técnico optar pela não instalação do sistema. Nesse sentido, conforme art. 3º IN10 solicitamos a dispensa de instalação do SPCDA.</p> |
| |
| |
| |
| DADOS PREENCHIDOS PELO CBMSC (responsável pela resposta): |
| Responsável pela resposta: Posto/Grad .: _____ Mtcl.: _____ Nome: _____ |
| DECISÃO TÉCNICA (descrição da resposta): |
| |
| |
| |
| |
| Assinatura: _____ |